



Warszawa, dnia 16 marca 2018 r.

NU.262.1.2018.4.WM

Nr postępowania: 1/RB/RG/2018

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego

### ZMIANY DO TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG”**.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W Załączniku nr 4 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy, Zamawiający wprowadza następującą zmianę:

1) Punkt 9.5, str. 13 Programu funkcjonalno-użytkowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Stacja transformatorowa powinna posiadać moc znamionową 1250 kVA oraz zasób mocy i miejsca w rozdzielnicy niskiego napięcia nN do zabudowy rezerwowych aparatów rozdzielczych”.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz terminu składania ofert. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu pozostaje bez zmian.**

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców przy składaniu ofert.

Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
*Matachowski*  
mgr Wojciech Matachowski